

סכנת מעגלים – כוח חשמל E2				
מעגל	מס' נק' חסר	ענוד	מיוענים	ת א ו
E2-1	11	200	3x1.5	הארד כיתה
E2-2	11	200	3x1.5	הארד כיתה
E2-3	11	200	3x1.5	הארד כיתה
E2-4	10	200	3x1.5	הארד מעגל
E2-5	6	200	3x1.5	הארד חדר אוו"ב
E2-6	15	200	3x1.5	הארד שירותים
E2-7	8	200	3x1.5	הארד פרוזודור
E2-8	8	200	3x1.5	הארד פרוזודור
E2-11	7	200	3x1.5	הארד וידוס
E2-12	8	200	3x1.5	הארד וידוס
E2-15	9	200	3x1.5	הארד חוץ
סכנת מעגלים – כוח חשמל E2				
מעגל	מס' נק' חסר	ענוד	מיוענים	ת א ו
E2-31	7	200	3x2.5	ב"ח כיתה
E2-32	6	200	3x2.5	ב"ח כיתה
E2-33	7	200	3x2.5	ב"ח כיתה
E2-34	6	200	3x2.5	ב"ח כיתה
E2-35	6	200	3x2.5	ב"ח כיתה
E2-36	6	200	3x2.5	ב"ח כיתה
E2-37	7	200	3x2.5	ב"ח מעלם
E2-38	7	200	3x2.5	ב"ח מעלם
E2-39	4	200	3x2.5	ב"ח מעלם
E2-40	3	200	3x2.5	ב"ח מעלם
E2-41	7	200	3x2.5	ב"ח אוו"ב
E2-42	4	200	3x2.5	ב"ח אוו"ב
E2-43	6	200	3x2.5	ב"ח שירותים פרוזודור
E2-44	6	200	3x2.5	ב"ח ריכוז משמורת
E2-71	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל כיתה
E2-72	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל כיתה
E2-73	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל כיתה
E2-74	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל כיתה
E2-75	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל כיתה
E2-76	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל כיתה
E2-77	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל מעלם
E2-78	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל מעלם
E2-79	1	200	3x2.5	ב"ח מעגל מוצגל חדר אוו"ב
E2-101	1	5x6		הזנה מערכת

מקור:
מ"ז יחיד רגיל/מים
מ"ז פכוז רגיל/מוגן
מ"ז מחזיר רגיל/מוגן
מ"ז דו-קוטיבי עם מנורת סימון ושעון שבת
מ"ז דו-קוטיבי
מ"ז דו-קוטיבי עם מנורת סימון מוגן
מ"ז בידוד עם קוצב זמן לתכנון שעות הפעלה ומאט
מפסק פסק תלת פאזי מוגן
מפסק פסק דו פאזי מוגן
מ"ז דגם ייחודי שקוע תברכה
שיעור כירד ששינין מ"ז L-040 n-4000K
42W-4000 n-4000K
מ"ז עיגול שקוע תברכה דגם פיקסיר
תוצרת גשם 555441
1000LM-4000K LED
מ"ז דגם דיסקוס תוצרת גשם עם נורת 15W
מ"ז תריום דגם 494A תוצרת MACKWELL
שקוע אכנסה כירד 3W
מ"ז דגם תנחית עם שטח 20.222
תוצרת גשם עם נורת דגם "ת" 20.222
מ"ז דגם סטאר תוצרת גע"ש כוכב
כירד נולט דגם 26W



[illegible]

עמדת עבודה מודולרית המשכנות בתי תקע
 רב יציאות התחנקה בקונו, כוללת הפרדה
 באמצעות מחיצה בקונו להפרדה בין
 האזורים המסעדים שונים. דגם
 OFFICE NISKO d-18 מודולרית:
 4 יח' 4 חסד עם תריסי הגנה נגד התחשמלות
 בית חסד כפול כולל כבל CAT-7A
 4 יח' 4 חסד עם תריסי הגנה נגד התחשמלות
 בית חסד כפול כולל כבל CAT-7A
 1 מודול (מקורו 50+2x20 מ"מ (בבד)


עמדת עבודה מודולרית המשלמת בתי
המקט רבי יציאות לתחנת קבועה.
כוללת הפרדה באמצעות מחיצה קבועה
לפרדה בין האבידות הזורמים ממעלים
שונים. דגם NISKO OFFICE 8 מודון
תוצרת ניסק הכוללת:
6. ב"ת כח עם תריסי רגמה
ב"ת משפח כפול כולל כבד CAT-7A
ב"ת טחוף כפול כולל כבד CAT-7A


עמדת עבודה מדורגית המשלמת בתי תקע
רבי יציאות להתנהג כקופע, כוללת הפרדה
באמצעות מחיצה בקופע להפרדה בין
האביזרים המזונים ממעגלים שונים. דגם
NISKO הכוללת:

4. ב"ת כח עם תריסי ההגה נגד התחשמלות
מחשב כפול כולל כבל CAT-7A לריכוז מחשב
מחשב יהיו RJ45

 ב"ח למזגן מפוצל עם איבוי ברטי
 מחגיית הכפעהרלה מזגן דגם SM2DLU-4
תוצרת ש.מ.י.וירס

נכד גיליו אש כולל צינור חסין אש אדום
חייווט תיקני, ודוח מכון התקנים

 רכרת גילוי אש / פנל משנה דגם טפיייר
מערכת אנאלוגית

 מערכת כיבוי אוטומטי בלוח חשמל בגז
FM-200

🏠	נקודת גלרי אש/עשן
🏢	נקודת גלרי אש/עשן מכיל הנמכת תקרה עם נורת
☼	נקודת לחצן שבר זכוכית
🔊	סימון במקביל לגלרי
🚩	רמקול 20w פנימי INDOOR מוגן מים עם נצנץ
🚰	כנ"ל אך שקוע בתקרה
🗑️	רמקול 20w חיצוני OUTDOOR מוגן מים עם נצנץ

1220 **מערכת כריזה משולבת גלוי אש לפי תקן R נקודת רמקול למקור הכנה מעמדת עבודה מעל תקרה אקוסטית עם צינור 20 מ"מ

נקודת מצלמת ט.מ.ס. 25 מ"מ, וכבל 7 CAT

ביצוע נק' גילוי פריצה בצורת כוכב

נָקָה וְהָיָה מִקְשִׁים וְהָיָה צִינור 20 מ"מ וְהָיָה מִשְׁכִּיחַ	✂
הִכְנָה בְּתוֹךְ הַמִּשְׁכִּיחַ	
נָקָה וְהָיָה לֹחַ מִקְשִׁים, צִינור 20 מ"מ וְהָיָה מִשְׁכִּיחַ	🔧
נָקָה וְהָיָה סִירִינָה פְּנִימִית, צִינור 20 מ"מ	🔧
נָקָה וְהָיָה סִירִינָה חִיצוֹנִית, צִינור 20 מ"מ	🔧
אֲנִיטְרוֹקוֹם לְחֻקְשׁוֹרֵת דּוֹ סִטְרִית	🔧

אורור ונטה

1 ב"ת להארקה כולל גיד 10CU

נ'תקשורת אלחוטית, צינור 25 מ"מ, וכבל CAT 7A

בורר עיזור חופי 8,45

ל. ב"ת סיקון 16 אמפר

רשימת תכניות	
מס'	נושא
01	תכנית חשמל ותקשורת כומת קרקע
02	תכנית חשמל ותקשורת כומת א'
03	תכנית חשמל גג
04	תכנית לוחות חשמל ופיקולים
05	תכנית הארכת יסוד והדנות
06	תכנית חשמל ותקשורת בפיתוח

[illegible]

מס'	מ ה ו ת ה ש י נ ו י	תאריך	אישר
01	עדכון תכניות לפי אדריכלות	3.9.24	ענאן
02	עדכון תכניות לפי אדריכלות	30.6.25	ענאן

[illegible]

מנהל ת"מ 02

עירית כפר ברא

שם הפרויקט:

2013-199 - 1011 11100

נושא הגליון:

תכנית חשמל ותקשורת קומה א'

תכנון: בשארה	שרטוט: בשארה	אישר: ענאן	מס' גליון
--------------	--------------	------------	-----------






			תאריך: 24.6.24	תאריך: 24.6.24	תאריך: 24.6.24
--	--	--	----------------	----------------	----------------

832 / מס' עבודה: 832 / 104

T:\DWG\C\32\104\אדריכלות\30.1.23 תת-ספריה במחשב

שם קובץ	כתיב	כתיב	כתיב	כתיב
---------	------	------	------	------

E-ALL	yes	no	no	no
		yes		

1. 0.12					
1. 50					

[illegible]

AD ענאן בטח"ש - מהנדס חשמל בע"מ

טלפון: 04-6461563 פקס: 04-6452750
רד' פאולוס השישי 114/67 ת.ד. 50141 - צרפת 16161

E. MAIL-info@bathish.info